

鳴門市・北島町浄水場カードの配布について

鳴門市と北島町では、浄水場共同化に向けて事業を進めており、それぞれの浄水場をわかりやすくお伝えし、また、水道事業やその取り組みに対する理解と関心を深めていただくために、「鳴門市・北島町浄水場カード」を作製しました。

浄水場カードは、大きさが縦 6.3cm、横 8.8cm で、ダムカードやマンホールカードと同じサイズです。鳴門市 2 種類（単独、共同）、北島町 2 種類（単独、共同）の合計 4 種類を作製しました。

鳴門市分は「鳴門市水道会館」、北島町分は「北島町水道課（土日祝日は北島町浄水場）」を訪問された皆様に無料で配布いたします。

- ① 浄水場カード
- | | |
|-----|-------------------------|
| 大きさ | 縦 6.3cm×横 8.8cm |
| 種類 | 4 種類（鳴門市 2 種類、北島町 2 種類） |
| 表面 | 浄水場の上空写真などを掲載 |
| 裏面 | 浄水場の説明や施設の写真を掲載 |

② 配布場所と配布時間

鳴門市の カード	平日	鳴門市水道会館 088-685-3330	鳴門市撫養町大桑島字 凜岩浜 35-9 (鳴門市水道会館 2 階)	9 時～17 時
	土日祝日			
北島町の カード	平日	北島町水道課 088-698-9810	板野郡北島町中村字 上地 23-1 (北島町役場 4 階)	9 時～17 時
	土日祝日			

※ 年末年始（12月29日～1月3日）は除きます。

- ③ 配布方法
- 上記の配布場所に訪問された方を対象に、ご希望の方に無料で配布します。
鳴門市と北島町で別々のカードを配り、それぞれで訪問された方一人 1 セット（2 枚で 1 セット）に限り配布します。
受け渡し時に、窓口にて受付簿の記入をお願いします。
- ④ 配布開始日
- 平成 30 年 9 月 10 日

鳴門市で配布するカード



鳴門市・北島町 浄水場カード

鳴門市浄水場は、旧吉野川の表流水を水源として、鳴門市内へ水道水を供給している、市内で唯一の浄水場です。水道事業創設当時からの位置にあり、現在の主な部材は昭和52年度に完成しました。水圧を確保するために、貯留槽と送水ポンプの2つの高圧水槽を備えています。現在、向かいの北島町と共同浄水場の整備を進めています。

施設の情報		施設の諸元	
施設名	鳴門市浄水場	基本フロー	取水→塩素→凝集沈殿→急速ろ過→塩素
所在地	徳島県板野郡北島町高野字八丁野西1	凝集沈殿池の種類	高速凝集沈殿池(スラッジ・フロック型)
水源	旧吉野川の表流水	ろ過速度	約120m/Dほか
公称施設能力	56,850m ³ /日	ろ層構成	砂単層
敷地面積	約25,800m ²	ろ過池下部集水装置	有孔ブロック型
通水開始	昭和7年5月	ろ過池洗浄方式	表面洗浄、逆流洗浄
浄水方法	急速ろ過方式	排水処理方式	天日乾燥
管理者	鳴門市企業局		

鳴門市企業局 | 検索 | 鳴門市バージョン Ver. 1.0 (2018.8作成)

鳴門市バージョン



鳴門市・北島町 浄水場カード

鳴門市浄水場と北島町浄水場は、旧吉野川をはさんだ対岸に位置し、どちらも旧吉野川の表流水を取水としています。運転管理の情報交換や、水質検査結果の情報共有など、互いに連携を図ってきました。現在、鳴門市と北島町による共同浄水場の整備を進めており、二つの事業体による浄水場の共同化は、徳島県内で初めての取り組みです。

施設の情報		
施設名	鳴門市浄水場	北島町浄水場
所在地	徳島県板野郡北島町高野字八丁野西1	徳島県板野郡北島町高野字跡地境57-4
水源	旧吉野川の表流水	旧吉野川の表流水
公称施設能力	56,850m ³ /日	13,900m ³ /日
敷地面積	約25,800m ²	約10,700m ²
通水開始	昭和7年5月	昭和36年3月
浄水方法	急速ろ過方式	急速ろ過方式
管理者	鳴門市企業局	北島町水道課

鳴門市企業局 | 検索 | 鳴門市共同バージョン Ver. 1.0 (2018.8作成)

鳴門市共同バージョン

北島町で配布するカード



鳴門市・北島町 浄水場カード

北島町浄水場は、旧吉野川の表流水を水源として、北島町内へ水道水を供給している、町内で唯一の浄水場です。町全域が平坦な地形のため配水池を持たず、直接圧送にて配水しています。水道事業創設当初の水源は地下水でしたが、塩化のため、昭和62年度に表流水に全面転換しました。現在、向かいの鳴門市と共同浄水場の整備を進めています。

施設の情報		施設の諸元	
施設名	北島町浄水場	基本フロー	取水→凝集沈殿(前塩素、中塩素)→急速ろ過
所在地	徳島県板野郡北島町高野字跡地境57-4	凝集沈殿池の種類	横流式沈殿池
水源	旧吉野川の表流水	ろ過速度	約120m/D
公称施設能力	13,900m ³ /日	ろ層構成	砂単層
敷地面積	約10,700m ²	ろ過池下部集水装置	ストレーナ型
通水開始	昭和36年3月	ろ過池洗浄方式	表面洗浄、逆流洗浄
浄水方法	急速ろ過方式	排水処理方式	天日乾燥
管理者	北島町水道課		

北島町 | 検索 | 北島町バージョン Ver. 1.0 (2018.8作成)

北島町バージョン



鳴門市・北島町 浄水場カード

北島町と鳴門市の浄水場は、旧吉野川をはさんだ対岸に位置しています。どちらも旧吉野川の表流水を取水し、急速ろ過方式を採用しています。北島町浄水場の処理能力は、鳴門市の約4分の1の規模です。現在、鳴門市と北島町による共同浄水場の整備を進めており、二つの事業体による浄水場の共同化は、徳島県内で初めての取り組みです。

施設の諸元		
施設名	北島町浄水場	鳴門市浄水場
基本フロー	取水→凝集沈殿(前塩素、中塩素)→急速ろ過	取水→塩素→凝集沈殿→急速ろ過→塩素
凝集沈殿池の種類	横流式沈殿池	高速凝集沈殿池(スラッジ・フロック型)
ろ過速度	約120m/D	約120m/Dほか
ろ層構成	砂単層	砂単層
ろ過池下部集水装置	ストレーナ型	有孔ブロック型
ろ過池洗浄方式	表面洗浄、逆流洗浄	表面洗浄、逆流洗浄
排水処理方式	天日乾燥	天日乾燥

北島町 | 検索 | 北島町共同バージョン Ver. 1.0 (2018.8作成)

北島町共同バージョン