

(新設・既設) 排水設備利用チェックリスト

排水設備設置場所 住所 鳴門市

申請者 氏名

住所

項目 を利用する設備に□	基準値	排水設備の状況 いずれかに□	不適合箇所の状況 確認できれば□	不適合箇所の対応 いずれかに□
□ 排水管	排水管内径 φ 100mm以上	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> 汚物がつまっていない <input type="checkbox"/> 管内閉塞がない	□ 改良工事 □ 利用届
	排水管勾配 1/100以上 (原則、1/200以上)	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> 汚物が滞留していない <input type="checkbox"/> 逆勾配でない	
	最低土被り 20cm以上	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> 損傷の恐れがない (例：車両の通行がない)	
	その他 雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> 雨水の混入がない <input type="checkbox"/> 損傷がない <input type="checkbox"/> 臭気の漏れがない	
□ ます	ます間距離 管径の120倍未満	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> 点検・清掃が容易	□ 改良工事 □ 利用届
	ますの径 15cm以上	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> 点検・清掃が容易	
	ます底部構造 インバート	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> インバートがある <input type="checkbox"/> 臭気の漏れがない <input type="checkbox"/> し尿の滞留がない	
	ます設置場所 合流点、屈曲点等 (原則、全箇所設置)	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> ますがある <input type="checkbox"/> 点検・清掃が容易	
	その他 雨水の混入がない 損傷がない 臭気の漏れがない	<input type="checkbox"/> 適合 <input type="checkbox"/> 一部不適合 <input type="checkbox"/> 全て不適合	<input type="checkbox"/> 雨水の混入がない <input type="checkbox"/> 損傷がない <input type="checkbox"/> 臭気の漏れがない	
備考				

排水設備の状況及び不適合箇所の状況については、以上のとおり確認いたしました。

年　月　日

指定工事店 会社名

住所

連絡先

責任技術者 印