

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

4月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.52	0.03	0.05	26	0	2	41	4	16.5	0	0	0	11	2	3.5	13.00	0.00	1.67
2	0.86	0.05	0.39	18	0	3	47	23	34.5	0	0	0	17	1	6	10.00	0.00	3.00
3	0.72	0.02	0.33	39	0	3.5	52	7	32	0	0	0	45	1	4.5	21.50	0.00	3.13
4	0.76	0.01	0.35	10	0	0.5	53	4	31	0	0	0	8	1	3	4.75	0.00	0.55
5	0.70	0.04	0.35	7	0	1	51	16	32	0	0	0	11	2	5.5	3.00	0.00	1.14
6	0.75	0	0.34	16	0	2	40	3	26	0	0	0	10	0	5	8.50	0.00	1.36
7	0.74	0.03	0.34	24	0	2	47	0	31.5	0	0	0	5	0	3.5	17.50	0.00	2.18
8	0.72	0.01	0.35	24	0	2	54	12	34	0	0	0	7	1	3.5	9.25	0.00	1.91
9	0.70	0	0.33	11	0	0.5	47	1	33	0	0	0	5	0	2.5	3.75	0.00	0.64
10	0.72	0.03	0.35	14	0	1	42	10	31	0	0	0	6	1	2.5	6.50	0.00	1.13
11	0.66	0.04	0.33	55	0	5.5	52	17	36.5	0	0	0	9	2	4	19.00	0.00	5.30
12	0.70	0.03	0.33	53	0	3.5	49	2	33	0	0	0	7	1	4	19.50	0.00	3.44
13	0.70	0	0.34	4	0	0.5	57	16	37	0	0	0	5	2	4	2.25	0.00	0.68
14	0.70	0.01	0.31	47	0	5	57	6	35.5	0	0	0	7	0	3	26.75	0.00	4.89
15	0.71	0.01	0.35	66	0	4	54	2	34.5	0	0	0	8	0	3	9.50	0.00	2.26
16	0.73	0	0.35	39	0	3	56	1	31	0	0	0	11	0	4	17.75	0.00	3.03
17	0.70	0	0.28	32	0	2.5	58	0	28.5	0	0	0	5	0	2	18.50	0.00	2.10
18	0.75	0	0.32	65	0	8	46	0	27	0	0	0	7	0	3.5	38.25	0.00	9.75
19	0.70	0.02	0.32	37	0	5	59	4	36	0	0	0	5	1	3.5	23.00	0.00	5.07
20	0.80	0.02	0.37	13	0	2	50	12	35	0	0	0	8	1	4	8.75	0.00	2.16
21	0.68	0.01	0.31	10	0	1	58	1	32	0	0	0	6	0	2.5	5.50	0.00	0.85
22	0.70	0.05	0.36	20	0	1.5	60	16	36.5	0	0	0	4	1	3	10.50	0.00	1.65
23	0.62	0.01	0.3	34	0	5	51	6	33.5	0	0	0	7	1	3.5	19.00	0.00	5.02
24	0.10	0.04	0.07	9	0	1	48	17	32	0	0	0	6	2	3	3.75	0.00	1.00
25	0.10	0	0.04	4	0	0	52	4	35	0	0	0	4	0	3	1.25	0.00	0.28
26	0.10	0.01	0.08	18	0	1	43	5	32	0	0	0	6	1	4	5.25	0.00	1.42
27	0.31	0	0.07	3	0	0	52	0	27	0	0	0	11	0	3	0.75	0.00	0.23
28	0.73	0.01	0.29	40	0	6	52	1	29	0	0	0	5	0	3	24.25	0.00	6.90
29	0.70	0.02	0.36	17	0	2	53	8	32.5	0	0	0	6	1	3.5	20.50	0.00	2.96
30	0.75	0	0.39	18	0	2	60	2	36	0	0	0	8	0	3.5	11.00	0.00	1.91

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

5月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.79	0.04	0.36	18	0	2	48	1	30	0	0	0	25	0	4	6.25	0.00	1.71
2	0.80	0.01	0.41	32	0	1	53	3	33.5	0	0	0	8	0	3.5	9.50	0.00	1.45
3	0.76	0.02	0.34	17	0	1.5	44	1	29	0	0	0	10	0	4	11.50	0.00	1.74
4	0.80	0	0.41	7	0	0.5	44	1	33	0	0	0	8	0	3	3.00	0.00	0.46
5	0.81	0.09	0.42	6	0	0.5	58	28	39.5	0	0	0	6	1	2.5	3.00	0.00	0.68
6	0.85	0.06	0.43	14	0	0.5	57	17	38.5	0	0	0	5	1	3.5	5.75	0.00	0.61
7	0.70	0.08	0.37	35	0	2	43	6	22.5	0	0	0	5	2	3.5	11.00	0.00	1.68
8	0.70	0.04	0.56	14	0	2	40	0	27	0	0	0	7	0	4	8.50	0.00	1.71
9	0.71	0.01	0.44	33	0	6	37	0	20	0	0	0	5	0	2	19.00	0.00	6.20
10	0.77	0.40	0.69	26	0	3	49	16	36	0	0	0	6	1	3	14.75	0.00	3.07
11	0.73	0.44	0.65	32	0	4	40	6	30	0	0	0	7	3	5	11.75	0.00	4.29
12	0.75	0.02	0.48	42	0	5	41	0	22	0	0	0	6	0	3	16.00	0.00	4.54
13	0.73	0.01	0.57	29	0	4	39	0	27	0	0	0	8	0	4	17.25	0.00	4.45
14	0.70	0.39	0.60	10	0	1	38	15	31	0	0	0	8	3	5	4.75	0.00	0.89
15	0.75	0.35	0.64	17	0	3	40	7	28	0	0	0	8	4	5	11.00	0.00	2.59
16	0.80	0.40	0.67	19	0	3	39	30	35	0	0	0	7	4	5	14.50	0.00	3.82
17	0.84	0.41	0.69	9	0	1	36	26	32	0	0	0	10	4	7	4.75	0.00	1.42
18	0.85	0.48	0.71	7	0	1	39	17	33	0	0	0	15	4	7	3.25	0.00	1.36
19	0.80	0.28	0.63	10	0	2	38	3	23	0	0	0	7	2	5	6.75	0.00	1.83
20	0.74	0.39	0.63	15	0	2	37	7	25	0	0	0	11	3	7	4.75	0.00	2.15
21	0.80	0	0.37	34	0	5.5	50	1	27.5	0	0	0	10	0	4.5	13.00	0.00	3.94
22	0.80	0.01	0.40	20	0	2	61	1	38.5	0	0	0	6	0	4	10.00	0.00	2.13
23	0.89	0.10	0.44	31	0	5.5	55	24	38.5	0	0	0	7	3	5	18.75	0.25	5.46
24	0.89	0.09	0.46	24	0	2.5	59	26	38.5	0	0	0	8	1	4.5	9.75	0.00	2.69
25	0.90	0.10	0.47	29	0	3.5	55	17	39.5	0	0	0	7	1	3.5	8.25	0.00	2.95
26	0.91	0.10	0.45	18	0	3	56	6	39	0	0	0	5	0	2.5	9.00	0.00	3.30
27	0.86	0.03	0.42	30	0	2.5	55	9	36	0	0	0	9	1	4	10.50	0.00	2.22
28	0.80	0	0.41	11	0	2	58	0	39	0	0	0	7	0	4.5	6.75	0.00	1.81
29	0.70	0.01	0.38	4	0	0	52	0	34.5	0	0	0	6	0	4	2.50	0.00	0.21
30	0.19	0.05	0.10	21	0	3	53	29	42	0	0	0	5	4	5	6.50	0.00	2.45
31	0.12	0.05	0.08	8	0	2	48	27	36	0	0	0	6	3	5	4.50	0.00	1.81

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

6月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.13	0.05	0.09	43	0	8	48	15	36	0	0	0	6	1	2	19.00	0.00	8.22
2	0.18	0.02	0.10	4	0	1	54	4	36	0	0	0	3	0	2	2.00	0.00	0.66
3	0.27	0.05	0.12	21	0	3	42	24	33	0	0	0	4	1	2	7.50	0.25	2.98
4	0.17	0.10	0.12	25	0	3	51	20	38	0	0	0	8	1	2	11.25	0.00	2.33
5	0.18	0.04	0.12	9	0	2	51	12	39	0	0	0	4	2	3	3.75	0.00	1.97
6	-	-	-	37	0	8.5	51	8	34.5	0	0	0	6	0	4	20.00	0.00	8.66
7	0.90	0.10	0.46	13	0	3	48	21	33.5	0	0	0	7	2	4	8.50	0.00	2.88
8	0.97	0.10	0.46	27	0	4.5	53	18	37.5	0	0	0	7	1	3	15.00	0.00	3.99
9	1.00	0.01	0.52	7	0	1	59	0	34.5	0	0	0	4	0	2.5	12.50	0.00	1.72
10	0.77	0.00	0.30	20	2	10	57	0	20.5	0	0	0	3	0	1	-	-	-
11	0.99	0.07	0.48	30	0	7	60	2	34	0	0	0	10	1	3.5	23.25	0.00	7.48
12	1.00	0.07	0.55	21	0	3	53	6	36	0	0	0	5	1	3	13.00	0.00	2.96
13	0.98	0.00	0.47	14	0	1	55	0	36	0	0	0	4	0	2.5	6.00	0.00	0.99
14	1.00	0.05	0.53	26	0	2.5	50	1	36	0	0	0	6	0	3	9.75	0.00	2.30
15	1.07	0.17	0.60	15	0	1.5	50	25	37.5	0	0	0	4	2	3	7.00	0.00	1.40
16	1.02	0.00	0.47	27	0	2.5	56	0	34.5	0	0	0	22	0	3	12.50	0.00	2.27
17	0.94	0.09	0.52	33	0	1	62	17	41	0	0	0	6	1	3	8.75	0.00	0.98
18	0.90	0.01	0.48	9	0	0.5	58	4	34.5	0	0	0	7	0	3	3.75	0.00	0.79
19	0.91	0.00	0.52	37	0	1.5	51	1	35.5	0	0	0	5	0	2.5	9.50	0.00	0.94
20	0.88	0.10	0.48	38	0	2.5	55	26	40.5	0	0	0	7	2	4	14.25	0.00	2.90
21	0.90	0.05	0.48	26	0	4	54	1	37.5	0	0	0	7	0	3.5	16.00	0.00	4.10
22	0.99	0.10	0.53	30	0	2.5	54	25	37	0	0	0	7	1	3.5	13.50	0.00	2.44
23	0.98	0.09	0.51	30	0	3.5	65	2	39	0	0	0	4	0	2.5	17.00	0.00	3.14
24	0.25	0.03	0.17	32	0	3	57	1	40	0	0	0	4	0	3	11.00	0.00	2.99
25	3.40	0.07	0.55	8	0	1	56	0	35	0	0	0	3	0	2	2.50	0.00	0.83
26	1.00	0.16	0.56	34	0	3.5	56	1	31	0	0	0	3	0	2.5	18.50	0.00	3.45
27	0.97	0.05	0.52	39	0	3	51	0	31	0	0	0	3	0	2	19.75	0.00	2.86
28	0.94	0.01	0.47	30	0	3	51	0	31	0	0	0	4	0	2	16.50	0.00	2.61
29	0.97	0.11	0.52	30	0	1.5	57	6	33.5	0	0	0	4	0	2	11.00	0.00	1.91
30	1.00	0.09	0.52	16	0	1	46	0	29.5	0	0	0	4	0	2	5.50	0.00	1.00

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

※ 6日のばいじん濃度は計測器の不具合により計測できていないため、数値がありません

※ 10日の一酸化炭素濃度(4時間平均)は、4時間以上稼働した時間が無かったため、数値がありません

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

7月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	1.00	0.13	0.57	11	0	0.5	49	16	33	0	0	0	15	1	3	4.00	0.00	0.40
2	0.95	0.10	0.54	13	0	1	52	16	38.5	0	0	0	20	0	3	4.00	0.00	0.81
3	0.90	0	0.48	7	0	1	48	0	31.5	0	0	0	6	0	3	2.50	0.00	0.73
4	0.90	0.48	0.82	23	0	4	40	26	34	0	0	0	4	2	3	10.25	0.00	3.47
5	0.91	0	0.67	17	0	1	46	0	27	0	0	0	5	0	3	5.25	0.00	1.61
6	0.95	0.22	0.78	0	0	0	38	3	27	0	0	0	6	1	3	0.00	0.00	0.00
7	0.90	0	0.75	27	0	2	44	0	32	0	0	0	6	0	3	9.25	0.00	2.33
8	0.90	0.40	0.83	40	0	4	39	6	26	0	0	0	4	2	3	15.50	0.00	3.85
9	0.90	0.48	0.82	10	0	1	39	19	29	0	0	0	6	2	3	3.25	0.00	0.79
10	0.95	0.43	0.82	16	0	4	42	14	31	0	0	0	4	1	3	7.50	0.00	3.49
11	0.92	0.50	0.83	21	0	2	41	25	36	0	0	0	5	2	3	9.75	0.00	1.84
12	0.94	0.49	0.84	26	0	2	40	28	36	0	0	0	6	2	3	7.50	0.00	2.09
13	0.84	0.49	0.76	8	0	1	44	29	38	0	0	0	7	1	2	3.25	0.00	0.88
14	0.90	0.02	0.74	21	0	1	44	0	32	0	0	0	2	0	1	5.25	0.00	0.57
15	0.90	0.45	0.78	47	0	4	60	25	35	0	0	0	6	1	3	12.00	0.00	3.75
16	0.87	0.43	0.79	5	0	1	45	21	31	0	0	0	4	1	3	2.50	0.00	0.67
17	0.90	0.54	0.82	16	0	2	49	27	35	0	0	0	4	1	2	4.50	0.00	1.63
18	0.97	0	0.56	11	0	1.5	49	1	25	0	0	0	6	0	2.5	8.25	0.00	1.22
19	1.04	0	0.56	17	0	3	49	0	30.5	0	0	0	4	0	2.5	11.00	0.00	2.79
20	1.03	0.14	0.56	40	0	3	50	6	28.5	0	0	0	3	0	2	12.25	0.00	3.14
21	1.05	0.02	0.58	17	0	1.5	50	0	32	0	0	0	5	0	2	6.50	0.00	1.39
22	1.02	0.03	0.61	17	0	2	48	3	33	0	0	0	9	0	2.5	9.00	0.00	1.56
23	1.01	0.17	0.59	30	0	2	50	17	31.5	0	0	0	5	1	2	8.50	0.00	2.13
24	1.00	0.18	0.60	12	0	0.5	52	15	35	0	0	0	3	1	2	5.75	0.00	0.72
25	0.95	0.01	0.50	26	0	2	57	0	33	0	0	0	7	0	2	9.00	0.00	1.97
26	0.99	0.12	0.53	23	0	2.5	46	9	32	0	0	0	5	0	2	10.00	0.00	2.66
27	1.00	0.18	0.60	12	0	0.5	53	17	36.5	0	0	0	3	1	2	7.50	0.00	0.91
28	1.00	0.03	0.55	14	0	0.5	49	4	30	0	0	0	8	0	1.5	6.25	0.00	0.63
29	1.03	0.08	0.60	30	0	2.5	55	1	31.5	0	0	0	5	0	3	15.00	0.00	2.51
30	1.04	0.17	0.64	6	0	0	64	19	38	0	0	0	4	1	3.5	2.00	0.00	0.18
31	1.00	0.20	0.58	24	0	1	56	8	34	0	0	0	5	1	2.5	6.50	0.00	1.03

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

8月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.49	0.09	0.30	5	0	1	47	16	38	0	0	0	3	1	2	2.00	0.00	0.58
2	0.57	0.20	0.34	26	0	3	55	20	39	0	0	0	3	1	2	8.25	0.00	1.89
3	0.51	0.02	0.33	9	0	0	55	3	39	0	0	0	5	0	3	6.25	0.00	1.40
4	0.60	0.20	0.37	9	0	1	47	21	38	0	0	0	3	1	2	4.00	0.00	0.99
5	1.40	0.02	0.35	22	0	2	54	1	32	0	0	0	4	0	2	8.50	0.00	1.43
6	0.65	0.26	0.39	7	0	1	52	27	39	0	0	0	3	1	2	3.25	0.00	0.95
7	0.56	0.25	0.39	3	0	0	58	28	42	0	0	2	3	2	2	1.25	0.00	0.38
8	1.15	0	0.36	11	0	2	58	0	38	0	0	0	3	0	2	4.25	0.00	1.45
9	0.53	0.23	0.35	13	0	2	45	24	35	0	0	0	4	2	3	6.75	0.00	1.90
10	0.70	0.01	0.33	14	0	2	51	0	29	0	0	0	3	0	2	6.75	0.00	1.97
11	0.53	0	0.29	0	0	0	51	0	28	0	0	0	4	0	2	0.25	0.00	0.03
12	0.50	0.20	0.31	9	0	1	47	4	30	0	0	0	5	2	3	2.25	0.00	0.58
13	1.05	0	0.50	3	0	0	53	0	29	0	0	0	3	0	2	1.50	0.00	0.29
14	1.18	0.25	0.72	11	0	0.5	56	16	34	0	0	0	3	0	1.5	3.75	0.00	0.52
15	1.10	0.20	0.70	14	0	0.5	55	27	40.5	0	0	0	7	1	2	4.25	0.00	0.42
16	1.05	0.06	0.68	39	0	2	57	3	35.5	0	0	0	4	0	2.5	12.00	0.00	1.89
17	1.09	0.01	0.67	3	0	0	48	0	30.5	0	0	0	4	0	2.5	5.25	0.00	0.33
18	1.10	0.19	0.66	30	0	2	44	21	34	0	0	0	4	1	2	10.25	0.00	1.94
19	1.10	0.11	0.59	27	0	4	47	1	31	0	0	0	6	1	2.5	14.50	0.00	3.53
20	1.10	0.19	0.63	28	0	1.5	54	12	35.5	0	0	0	4	1	2.5	10.50	0.00	1.27
21	1.10	0.24	0.64	9	0	0	57	5	34	0	0	0	4	0	2	4.75	0.00	0.57
22	1.00	0.02	0.60	3	0	0	48	0	32.5	0	0	0	4	0	2	1.00	0.00	0.30
23	1.04	0.19	0.61	28	0	2.5	63	19	40	0	0	0	4	1	2.5	11.75	0.00	2.49
24	1.05	0.15	0.57	7	0	1	60	15	36.5	0	0	0	5	1	3	4.00	0.00	0.80
25	1.06	0.18	0.68	5	0	0.5	51	5	32.5	0	0	0	3	1	2	2.00	0.00	0.33
26	1.10	0.01	0.58	13	0	1.5	53	0	27	0	0	0	2	0	1.5	3.75	0.00	1.67
27	1.05	0.23	0.68	16	0	1.5	57	24	35.5	0	0	0	4	0	2	6.75	0.00	1.15
28	1.07	0.19	0.62	29	0	2.5	48	17	34.5	0	0	0	8	1	2.5	9.50	0.00	2.20
29	1.06	0.19	0.60	28	0	1.5	44	22	36.5	0	0	0	5	2	2.5	8.00	0.00	1.60
30	1.03	0.18	0.63	36	0	3.5	46	13	34	0	0	0	7	2	3	18.00	0.00	3.94
31	1.06	0.23	0.69	12	0	1	56	19	37	0	0	0	4	1	2.5	3.25	0.00	0.58

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

9月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	1.07	0.14	0.68	2	0	0	50	3	35	0	0	0	4	0	2	0.50	0.00	0.06
2	1.43	0.24	0.73	30	0	1.5	57	27	40	0	0	0	5	1	2.5	9.25	0.00	1.61
3	1.19	0.25	0.77	4	0	0	62	25	42	0	0	0	3	1	2	1.00	0.00	0.08
4	0.99	0.41	0.70	3	0	0	50	31	41	0	0	0	3	1	2	1.00	0.00	0.22
5	0.95	0.50	0.84	32	0	1	44	26	38	0	0	0	3	1	2	8.25	0.00	1.39
6	0.95	0.49	0.84	11	0	1	51	19	34	0	0	0	3	1	2	3.50	0.00	0.91
7	1.00	0.42	0.88	5	0	0	47	15	34	0	0	0	4	1	3	1.75	0.00	0.36
8	0.97	0.21	0.84	15	0	2	44	8	37	0	0	0	3	0	2	7.50	0.00	1.74
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	0.59	0.19	0.37	12	0	4	41	6	28	0	0	0	2	0	2	6.75	0.25	3.50
13	0.49	0.18	0.32	21	0	1	52	34	40	0	0	0	3	2	2	6.75	0.00	1.59
14	0.42	0.16	0.28	4	0	1	53	35	44	0	0	0	16	1	4	1.25	0.00	0.54
15	0.47	0.14	0.32	5	0	1	59	32	44	0	0	0	3	2	2	2.50	0.00	0.75
16	0.60	0.32	0.43	3	0	0	55	30	43	0	0	0	3	1	2	1.00	0.00	0.33
17	0.43	0.10	0.25	13	0	2	66	15	44	0	0	0	3	1	2	9.25	0.00	2.10
18	0.65	0.17	0.41	15	0	2	54	28	41	0	0	0	3	2	2	5.25	0.25	1.90
19	0.90	0.01	0.55	23	0	2.5	58	0	33.5	0	0	0	4	0	1.5	9.75	0.00	2.97
20	0.84	0.19	0.58	15	0	1.5	55	21	37.5	0	0	0	4	2	2.5	7.75	0.00	1.44
21	0.90	0	0.57	36	0	3	53	0	32.5	0	0	0	5	0	2	15.00	0.00	3.10
22	0.82	0.03	0.62	23	0	1.5	50	3	32.5	0	0	0	10	0	2.5	6.00	0.00	0.90
23	0.95	0.19	0.62	24	0	2.5	59	5	37	0	0	0	23	0	3	13.50	0.00	2.42
24	0.95	0.16	0.59	28	0	3.5	54	22	39	0	0	0	6	3	4	12.00	0.00	3.54
25	1.65	0.14	0.76	45	0	1	61	32	40.5	0	0	0	7	1	4	11.75	0.00	1.31
26	1.29	0.33	0.75	7	0	0.5	52	28	39	0	0	0	8	1	4.5	3.25	0.00	0.38
27	1.00	0.31	0.69	32	0	2	54	27	41	0	0	0	8	2	5.5	15.00	0.00	1.94
28	0.90	0.33	0.65	22	0	0.5	59	20	40.5	0	0	0	8	2	5	7.75	0.00	0.77
29	0.89	0.22	0.57	25	0	2	61	13	40	0	0	0	9	1	3	9.00	0.00	1.65
30	1.65	0.12	0.73	12	0	0.5	51	7	37	0	0	0	10	1	3.5	4.75	0.00	0.75

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています  
 ※ 9月9, 10, 11日は1号炉、2号炉ともに休炉のため、数値がありません