

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

10月	ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	1.07	0.03	0.61	9	0	1	50	2	37	0	0	0	6	1	4	5.75	0.00	0.94
2	1.27	0.06	0.78	7	0	0	59	2	40	0	0	0	6	0	3.5	2.00	0.00	0.25
3	1.13	0.38	0.77	14	0	1	53	32	41.5	0	0	0	6	2	4.5	8.75	0.00	1.12
4	1.15	0.21	0.73	12	0	2	56	27	42.5	0	0	0	5	2	4.5	6.50	0.00	1.98
5	2.67	0.36	0.84	15	0	0.5	53	8	40.5	0	0	0	6	1	4	8.00	0.00	0.94
6	1.25	0.01	0.62	9	0	0.5	57	0	34.5	0	0	0	9	0	4	3.25	0.00	0.65
7	1.24	0.01	0.65	17	0	1	50	1	34.5	0	0	0	6	0	3.5	5.25	0.00	1.19
8	1.05	0.18	0.61	1	0	0	59	28	42	0	0	0	6	2	4.5	0.50	0.00	0.04
9	0.99	0.30	0.69	3	0	0	56	23	42	0	0	0	7	2	4	1.25	0.00	0.29
10	0.94	0.45	0.75	7	0	1	52	30	41	0	0	0	7	2	4.5	3.50	0.00	0.95
11	1.45	0.32	0.72	30	0	1.5	61	35	47.5	0	0	0	10	1	4	13.50	0.00	1.54
12	1.40	0.43	0.84	16	0	1.5	63	26	42	0	0	0	7	1	3.5	7.25	0.00	1.20
13	2.28	0.36	0.85	4	0	0.5	61	12	38	0	0	0	6	1	3	2.00	0.00	0.34
14	0.80	0.02	0.39	0	0	0	44	0	17	0	0	0	5	0	1	0.00	0.00	0.00
15	0.70	0.06	0.6	0	0	0	45	3	31	0	0	0	9	0	2	0.00	0.00	0.00
16	1.36	0.03	0.69	12	0	0.5	44	2	31.5	0	0	0	4	0	2.5	4.00	0.00	0.33
17	1.09	0.09	0.69	3	0	0	50	4	37.5	0	0	0	7	0	3	1.25	0.00	0.23
18	1.16	0.33	0.7	3	0	0	52	22	42	0	0	0	7	2	3	1.00	0.00	0.22
19	1.36	0.43	0.82	2	0	0	52	29	40.5	0	0	0	4	1	2	0.75	0.00	0.05
20	1.18	0.01	0.61	25	0	1	55	4	35.5	0	0	0	5	0	2	8.25	0.00	0.99
21	1.40	0.32	0.84	4	0	0	53	14	37.5	0	0	0	6	0	2.5	1.25	0.00	0.13
22	1.61	0.43	0.84	3	0	0	52	27	39	0	0	0	14	0	2.5	1.00	0.00	0.04
23	1.61	0.43	0.88	7	0	0.5	59	20	38	0	0	0	16	1	3	3.00	0.00	0.44
24	1.37	0	0.75	30	0	2	61	0	40	0	0	0	3	0	2	7.75	0.00	1.49
25	1.10	0.42	0.82	2	0	0	54	34	43	0	0	0	3	1	2	1.75	0.00	0.35
26	1.15	0.49	0.81	33	0	2	63	32	42	0	0	0	3	1	2	10.25	0.00	2.36
27	1.43	0.40	0.91	0	0	0	60	33	44	0	0	0	3	1	2	0.00	0.00	0.00
28	1.21	0.42	0.79	0	0	0	61	30	44	0	0	0	3	1	2	0.00	0.00	0.00
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

※ 10月29, 30, 31日は1号炉、2号炉ともに休炉のため、数値がありません

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

11月	ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値: 20mg/Nm ³ 以下 排出基準: 150mg/Nm ³ 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値: 100ppm以下 維持管理基準: 100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値: 70ppm以下 排出基準: 250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値: 20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値: 50ppm以下 排出基準: 430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値: 30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	0.22	0	0.16	25	0	8	55	1	26	0	0	0	16	0	7	15.75	2.00	8.52
5	0.25	0.06	0.20	7	1	4	38	5	30	0	0	0	15	0	7	10.50	1.75	5.36
6	0.30	0.13	0.25	4	0	2	41	21	32	0	0	0	4	1	2	4.00	0.00	2.04
7	0.40	0.20	0.32	0	0	0	38	15	26	0	0	0	4	1	3	0.00	0.00	0.00
8	0.34	0.20	0.28	0	0	0	40	21	31	0	0	0	4	1	2	0.00	0.00	0.00
9	0.36	0.15	0.24	2	0	0	38	19	31	0	0	0	4	1	2	1.25	0.00	0.22
10	0.20	0.12	0.18	11	0	2	43	18	35	0	0	0	3	1	2	4.75	0.00	2.24
11	0.21	0.13	0.19	2	1	2	46	23	37	0	0	0	3	1	2	2.00	1.00	1.75
12	0.26	0.10	0.19	5	1	3	46	7	31	0	0	0	5	1	2	4.50	2.00	3.43
13	0.35	0.11	0.27	3	1	2	44	16	34	0	0	0	4	1	2	4.25	1.00	1.86
14	0.32	0.14	0.23	2	0	1	49	24	38	0	0	0	7	1	3	2.00	0.00	0.78
15	0.29	0.11	0.23	4	0	2	42	24	34	0	0	0	6	2	4	4.00	0.00	1.78
16	0.34	0.17	0.27	2	0	0	45	32	40	0	0	0	4	1	2	1.50	0.00	0.38
17	1.16	0.01	0.38	7	0	1.5	52	0	35	0	0	0	6	0	3.5	3.50	0.00	1.13
18	0.52	0	0.24	20	0	1	51	0	32	0	0	0	6	0	2.5	7.75	0.00	1.47
19	0.50	0.06	0.27	11	0	0.5	54	17	39	0	0	0	5	1	2	4.25	0.00	0.50
20	0.51	0.05	0.27	32	0	1.5	57	12	40.5	0	0	0	4	1	2.5	8.25	0.00	1.59
21	0.30	0.05	0.17	20	0	0.5	56	26	41.5	0	0	0	6	1	2	5.50	0.00	0.52
22	0.33	0.02	0.18	4	0	0.5	56	30	44.5	0	0	0	3	1	2	4.00	0.00	0.79
23	0.34	0	0.16	0	0	0	57	19	40.5	0	0	0	3	1	2	0.00	0.00	0.00
24	0.35	0	0.16	8	0	1.5	55	0	37.5	0	0	0	4	0	2.5	4.50	0.00	1.03
25	0.34	0	0.14	3	0	0.5	50	8	37	0	0	0	11	1	3.5	3.50	0.00	0.92
26	0.35	0	0.15	3	0	0.5	48	1	33	0	0	0	5	0	2.5	2.75	0.00	1.17
27	1.23	0	0.25	8	0	1	63	4	40.5	0	0	0	7	0	3	3.75	0.00	0.96
28	0.33	0	0.14	2	0	0.5	53	29	41.5	0	0	0	5	1	2.5	1.75	0.00	0.49
29	0.30	0	0.13	7	0	2	57	29	43	0	0	0	3	0	1	6.50	1.50	1.79
30	0.32	0	0.13	8	0	2	61	24	40	0	0	0	3	1	2	6.50	0.00	1.93

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

※ 11月1, 2, 3日は1号炉、2号炉ともに休炉のため、数値がありません

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

12月	ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.26	0	0.12	41	0	3	49	7	37.5	0	0	0	8	0	2	14.00	0.00	3.01
2	0.59	0	0.14	6	0	2	56	0	37.5	0	0	0	4	0	2.5	5.25	0.00	2.05
3	0.30	0	0.12	7	0	1.5	52	14	39	0	0	0	7	1	3	4.00	0.00	1.75
4	0.34	0	0.14	7	0	2	55	25	39	0	0	0	4	1	2.5	6.50	0.00	2.34
5	0.30	0	0.12	9	0	2.5	54	29	40	0	0	0	8	2	3.5	8.25	0.00	2.79
6	0.30	0	0.12	22	0	3.5	54	11	39	0	0	0	5	1	2.5	10.00	0.00	3.33
7	0.30	0	0.13	15	0	3	56	11	40.5	0	0	0	8	0	3	7.00	0.00	2.98
8	0.30	0	0.13	5	0	1.5	52	0	38	0	0	0	5	0	3	4.75	0.00	1.54
9	0.25	0	0.10	7	0	2.5	56	1	34	0	0	0	5	0	3.5	6.25	3.75	2.73
10	0.30	0	0.13	10	0	1	53	12	37	0	0	0	7	2	3	6.00	0.00	1.42
11	0.30	0	0.12	10	0	1.5	59	6	40.5	0	0	0	7	1	3	5.25	0.00	1.65
12	0.28	0	0.12	6	0	1	50	10	35	0	0	0	9	1	5	2.25	0.00	0.96
13	0.30	0	0.12	10	0	1.5	61	27	40.5	0	0	0	10	2	5	6.00	0.00	1.42
14	0.30	0	0.12	4	0	1	57	19	34.5	0	0	0	8	1	4	3.25	2.00	1.15
15	0.20	0	0.08	47	0	4.5	47	2	31.5	0	0	0	10	0	3.5	21.25	0.00	4.03
16	0.16	0	0.06	29	0	5.5	63	0	38	1	0	0	7	0	3.5	19.50	0.00	5.30
17	0.20	0	0.06	15	0	4	54	4	41	0	0	0	5	0	2.5	12.00	0.00	4.28
18	0.20	0	0.07	22	0	4	58	0	38.5	0	0	0	9	0	3	13.50	0.00	3.77
19	0.20	0	0.08	4	0	1	57	4	39	0	0	0	10	0	4.5	3.25	0.00	1.26
20	0.20	0	0.10	39	0	3	55	26	41	0	0	0	10	2	4.5	16.00	0.00	2.97
21	0.22	0	0.10	23	0	2.5	59	27	41.5	0	0	0	6	2	3.5	10.75	0.00	2.32
22	0.26	0	0.09	5	0	1	50	0	34.5	0	0	0	6	0	3	6.25	0.00	1.24
23	0.25	0	0.11	12	0	2	52	1	38	0	0	0	12	0	3	6.00	0.00	1.85
24	0.30	0	0.12	11	0	1.5	54	18	35.5	0	0	0	16	1	4	4.00	0.00	1.56
25	0.30	0	0.13	41	0	2	48	28	38.5	1	0	0	11	2	4	12.25	2.00	2.02
26	0.22	0	0.12	8	0	2	54	24	39.5	0	0	0	8	2	4.5	6.00	0.00	1.90
27	0.23	0	0.11	6	0	1.5	48	2	40	0	0	0	7	1	3.5	6.00	0.00	1.78
28	0.30	0	0.13	38	0	2.5	49	2	34	0	0	0	5	0	2.5	15.50	0.00	2.76
29	0.30	0	0.14	11	0	1.5	60	23	42	0	0	0	6	2	3	5.00	0.00	1.47
30	0.30	0	0.11	5	0	1	52	1	31	0	0	0	7	0	3.5	4.25	0.00	1.03
31	0.20	0	0.08	14	0	4.5	49	7	35	0	0	0	7	0	2.5	10.25	0.00	4.01

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

1月	ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.20	0	0.08	57	0	5.5	59	3	35	0	0	0	21	0	4	19.25	0.00	5.61
2	0.20	0	0.09	12	0	3.5	55	28	41	0	0	0	3	1	1	10.50	0.00	3.43
3	0.21	0	0.09	9	0	3	57	4	37	0	0	0	3	0	2	6.75	0.00	2.82
4	0.24	0	0.09	11	0	3	56	28	41	0	0	0	6	1	2	8.50	0.00	2.84
5	0.24	0	0.09	4	0	1	60	3	35	0	0	0	4	0	1.5	6.25	0.00	1.36
6	0.71	0	0.11	17	0	2	47	9	37.5	0	0	0	6	0	3	8.00	0.00	1.74
7	0.20	0	0.08	8	0	2.5	56	11	40	0	0	0	6	1	3.5	7.50	0.00	2.29
8	0.15	0	0.07	10	0	4.5	62	28	43.5	0	0	0	4	2	3	9.50	0.00	4.57
9	0.17	0	0.07	3	0	1	56	33	46	0	0	0	4	3	3	2.25	0.00	0.76
10	0.10	0	0.03	26	0	2	58	27	46	0	0	0	5	2	4	8.50	0.00	2.04
11	0.10	0	0.03	9	0	1	52	12	40	0	0	0	5	1	3	4.25	0.00	0.68
12	0.04	0	0	12	0	1	44	1	30	0	0	0	7	0	4	3.50	0.00	0.84
13	0.08	0	0.01	1	0	0	51	1	35	0	0	0	5	0	3	0.75	0.00	0.47
14	0.79	0	0.11	1	0	0	41	3	31	0	0	0	5	0	3	0.50	0.00	0.13
15	0.09	0	0.02	13	0	1	53	24	36	0	0	0	4	2	3	6.00	0.00	1.14
16	0.04	0	0	43	0	2	52	20	38	0	0	0	6	1	2	11.75	0.00	1.99
17	0	0	0	1	0	0	50	28	41	0	0	0	3	1	2	0.25	0.00	0.04
18	0.04	0	0.01	5	0	0	52	0	36	0	0	0	5	0	2	1.50	0.00	0.38
19	1.17	0	0.23	6	0	0	53	1	38	0	0	0	3	0	2	2.00	0.00	0.43
20	0	0	0	5	0	1	40	4	27	0	0	0	5	0	2	2.25	0.00	1.29
21	0.39	0.03	0.19	5	2	3	47	14	29	0	0	0	3	0	1	3.25	2.00	2.54
22	0.25	0.10	0.18	10	2	3	39	13	30	1	0	0	4	1	2	5.00	2.00	2.68
23	0.23	0.12	0.18	8	2	2	39	17	31	0	0	0	5	2	3	4.25	2.00	2.43
24	0.25	0.10	0.19	2	1	2	41	23	33	0	0	0	5	2	3	4.00	1.75	2.08
25	0.25	0.10	0.17	2	2	2	40	25	33	0	0	0	4	1	3	2.00	1.75	1.98
26	0.26	0.03	0.19	2	0	1	38	6	30	0	0	0	3	1	2	2.00	0.00	1.00
27	0.34	0.11	0.21	1	0	0	39	24	33	0	0	0	4	2	3	0.25	0.00	0.01
28	0.20	0	0.11	15	0	3	39	0	28	0	0	0	6	0	3	6.50	0.50	3.59
29	0.15	0.04	0.10	5	1	3	41	13	32	0	0	0	4	1	2	4.00	1.75	2.92
30	0.15	0.05	0.09	7	2	3	39	24	34	0	0	0	4	1	2	4.00	2.00	3.44
31	0.17	0	0.10	11	0	3	39	2	30	0	0	0	6	0	3	5.25	0.75	2.70

※ 硫黄酸化物濃度について、令和2年3月25日以降の数値は1号炉での計測器不具合により2号炉のみの数値となっています

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

2月	ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値:20mg/Nm ³ 以下 排出基準:150mg/Nm ³ 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.22	0.08	0.16	3	0	2	39	17	32	0	0	0	4	1	2	3.00	0.50	1.99
2	0.20	0.10	0.15	16	0	3	40	22	34	0	0	0	3	1	2	6.25	0.00	2.38
3	0.19	0.07	0.10	16	2	4	40	16	33	0	0	0	5	1	3	7.75	2.00	3.84
4	0.15	0.02	0.10	42	1	5	41	4	34	0	0	0	4	1	3	13.25	2.00	4.42
5	0.15	0.05	0.10	10	2	3	42	30	37	0	0	0	5	2	3	13.50	2.00	4.03
6	0.14	0.01	0.09	15	0	2	45	0	33	0	0	0	6	0	3	5.25	1.50	2.55
7	0.20	0	0.13	5	0	2	43	1	35	0	0	0	7	0	5	3.00	1.00	1.94
8	0.24	0.05	0.14	10	2	3	39	28	36	0	0	0	7	4	6	6.00	2.00	2.78
9	0.13	0	0.09	4	0	3	39	0	30	0	0	4	11	0	4	4.00	2.25	3.33
10	0.15	0.04	0.10	4	1	3	44	7	34	1	0	0	5	1	3	4.00	2.75	3.35
11	0.20	0.01	0.12	4	0	2	40	2	32	1	0	0	7	1	5	3.25	1.50	2.44
12	0.25	0	0.17	17	0	3	39	0	29	0	0	0	7	0	4	9.75	1.25	3.17
13	0.50	0.02	0.25	2	0	0.5	40	5	27	0	0	0	9	1	4.5	2.00	0.00	0.48
14	0.46	0.16	0.27	3	0	0	43	11	32	0	0	0	9	1	3.5	1.00	0.00	0.17
15	2.22	0.06	0.43	7	0	0.5	51	6	36	0	0	0	4	0	2	2.50	0.00	0.47
16	0.71	0.10	0.29	7	0	1	60	17	38	0	0	0	5	1	2.5	2.25	0.00	1.15
17	0.62	0.01	0.17	4	0	1.5	45	4	32	1	0	0	5	0	2	4.00	0.00	1.53
18	0.19	0	0.09	11	0	2.5	58	15	36.5	1	0	0	4	1	1.5	6.50	3.00	2.27
19	0.15	0	0.06	4	0	1.5	59	0	31	0	0	0	4	0	3	4.00	0.75	1.63
20	0.24	0	0.11	10	0	1.5	50	22	35.5	0	0	0	6	3	4	5.75	0.00	1.35
21	0.30	0.02	0.16	20	0	1	49	1	33	0	0	0	5	0	4	5.25	0.00	0.96
22	0.30	0	0.18	4	0	0.5	51	0	28.5	0	0	0	7	0	4	2.00	0.00	0.46
23	0.29	0.05	0.17	3	0	0.5	57	19	36	0	0	0	9	3	5.5	2.75	0.00	0.47
24	0.52	0.05	0.20	9	0	2	52	19	33.5	0	0	0	8	3	5	4.75	0.00	1.80
25	0.20	0	0.09	26	0	2.5	52	0	26.5	1	0	0	8	0	4	11.25	0.00	3.08
26	0.29	0.04	0.17	17	0	1.5	44	20	30.5	0	0	0	7	2	3.5	7.25	0.00	1.57
27	0.21	0.09	0.15	21	0	1.5	63	16	34.5	0	0	0	9	2	4	7.50	2.00	1.49
28	0.28	0.03	0.14	17	0	2	49	22	33	0	0	0	11	2	5	8.00	0.00	1.72

※ 硫黄酸化物濃度について、1号炉での計測器不具合は1月20日から2月13日までの休炉期間中に復旧しました。

令和2年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

3月	ばいじん濃度(mg/Nm ³) 管理値: 20mg/Nm ³ 以下 排出基準: 150mg/Nm ³ 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値: 100ppm以下 維持管理基準: 100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値: 70ppm以下 排出基準: 250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値: 20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値: 50ppm以下 排出基準: 430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値: 30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.30	0.01	0.18	4	0	0	52	16	34	0	0	0	9	0	3	2.25	0.00	0.40
2	0.38	0.05	0.19	4	0	0.5	54	20	34.5	0	0	0	18	1	3.5	2.00	0.00	0.60
3	0.21	0.01	0.14	11	0	1.5	54	1	31.5	0	0	0	8	0	3	3.25	0.00	1.43
4	0.25	0	0.15	16	0	1.5	66	0	30.5	0	0	0	8	0	2.5	6.75	0.00	1.53
5	0.30	0.10	0.20	12	0	0.5	53	13	30	0	0	0	5	0	1.5	3.25	0.00	0.36
6	0.30	0.10	0.20	18	0	1	59	18	36	0	0	0	5	1	2	8.00	0.00	0.91
7	0.25	0.10	0.16	7	0	1.5	52	14	35	0	0	0	7	1	3	3.50	0.00	1.50
8	0.25	0.05	0.17	32	0	2.5	60	12	35	0	0	0	7	0	2.5	15.00	0.00	2.63
9	0.23	0.03	0.14	15	0	1.5	43	6	28.5	0	0	0	6	0	2	8.00	0.00	1.80
10	0.25	0.03	0.14	26	0	2	56	7	30.5	0	0	0	6	1	2	13.00	0.00	2.15
11	0.15	0.01	0.08	0	0	0	57	19	38	0	0	0	5	1	2	0.25	0.00	0.01
12	0.17	0.01	0.08	3	0	0	58	2	37	0	0	0	2	0	1	1.25	0.00	0.21
13	0.17	0	0.10	9	0	0	48	12	33	0	0	0	3	0	1	2.50	0.00	0.42
14	0.18	0.06	0.11	1	0	0	50	16	33	0	0	0	2	1	2	0.25	0.00	0.08
15	0.15	0.07	0.12	0	0	0	56	19	40	0	0	0	3	1	1	0.00	0.00	0.00
16	0.21	0	0.13	2	0	0	54	0	32	0	0	0	2	0	1	0.75	0.00	0.16
17	0.20	0.10	0.15	5	0	1	47	9	27	0	0	0	2	1	1	1.75	0.00	0.63
18	0.15	0.10	0.12	10	0	1	61	19	36	0	0	0	7	1	2	7.00	0.00	1.17
19	0.20	0.07	0.14	3	0	0	53	11	32	0	0	0	4	1	1	1.00	0.00	0.17
20	0.26	0	0.17	5	0	0.5	57	0	22	0	0	0	4	0	2	1.75	0.00	0.64
21	0.50	0.10	0.27	18	0	1.5	50	7	26	0	0	0	6	1	2.5	9.50	0.00	1.50
22	0.26	0.10	0.17	29	0	3	60	11	34.5	0	0	0	7	1	2.5	15.25	0.00	2.77
23	0.23	0	0.15	14	0	1.5	47	0	30	0	0	0	4	0	1.5	4.00	0.00	1.47
24	0.30	0.06	0.20	5	0	1	41	11	29.5	0	0	0	7	1	2.5	2.00	0.00	0.90
25	0.29	0.08	0.21	2	0	0	42	9	29.5	0	0	0	6	1	2.5	0.75	0.00	0.03
26	0.30	0.09	0.20	2	0	0.5	45	14	31	0	0	0	5	1	2	2.00	0.00	0.31
27	0.25	0.08	0.17	4	0	0.5	46	15	31	0	0	0	5	1	3	2.50	0.00	0.66
28	0.30	0.09	0.21	11	0	0.5	50	17	34	0	0	0	6	1	2.5	3.50	0.00	0.25
29	0.35	0.09	0.20	20	0	1.5	53	5	32	0	0	0	6	1	2.5	10.00	0.00	1.67
30	0.27	0	0.20	4	0	0	38	0	27	0	0	0	4	0	2	1.50	0.00	0.25
31	0.25	0.01	0.15	1	0	0	47	1	30.5	0	0	0	5	0	2	0.25	0.00	0.06