

令和3年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

10月	ばいじん濃度(mg/Nm <sup>3</sup> ) 管理値:20mg/Nm <sup>3</sup> 以下 排出基準:150mg/Nm <sup>3</sup> 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.15	0.10	0.11	19	0	4	52	26	38	0	0	0	2	1	2	9.00	0.00	3.81
2	0.10	0.05	0.07	19	0	3	54	27	37	0	0	0	3	1	2	6.25	0.00	2.65
3	0.10	0.00	0.05	25	0	1	52	26	39	0	0	0	2	1	2	7.25	0.00	1.35
4	0.13	0.00	0.07	14	0	2	52	1	36	0	0	0	3	0	2	7.75	0.00	1.76
5	0.10	0.00	0.06	10	0	1	50	1	32	0	0	0	2	0	2	4.00	0.00	1.05
6	0.10	0.00	0.07	11	0	2	51	16	34	0	0	0	2	1	2	6.25	0.00	1.86
7	0.10	0.00	0.06	13	0	3	48	0	32	0	0	0	2	0	2	6.00	0.75	2.71
8	0.10	0.02	0.09	35	0	5	46	5	34	0	0	0	2	0	2	14.75	0.75	5.31
9	0.10	0.01	0.07	23	0	8	47	3	32	0	0	0	2	0	2	11.50	0.75	7.06
10	0.10	0.00	0.07	14	0	2	47	5	26	0	0	0	2	0	2	4.75	0.00	2.61
11	0.10	0.00	0.08	26	0	4	39	0	24	0	0	0	2	0	2	9.75	0.25	2.62
12	0.10	0.00	0.07	16	0	2	47	0	25	0	0	0	3	0	2	5.75	0.00	3.05
13	0.10	0.06	0.10	7	0	1	44	16	30	0	0	0	4	2	2	2.50	0.00	1.21
14	0.10	0.00	0.06	15	0	3	45	1	28	0	0	0	2	0	2	8.75	0.00	3.01
15	0.10	0.00	0.05	18	0	3	45	20	31	0	0	0	4	1	2	13.25	0.00	3.32
16	0.10	0.01	0.06	21	0	4	56	20	34	0	0	0	3	2	2	9.75	0.50	3.18
17	0.05	0.00	0.03	21	0	5	54	10	32	0	0	0	4	1	2	9.75	1.75	4.54
18	0.08	0.01	0.05	5	0	1	49	16	34	0	0	0	3	1	2	5.00	0.00	1.02
19	0.07	0.00	0.04	14	0	1	52	9	28	0	0	0	3	1	2	6.50	0.00	1.16
20	0.08	0.00	0.04	12	0	2	45	20	30	0	0	0	4	2	2	3.50	0.00	1.51
21	0.08	0.00	0.05	8	0	1	45	1	25	0	0	0	3	0	2	4.00	0.00	1.37
22	0.06	0.00	0.04	8	0	1	48	21	34	0	0	0	4	1	3	3.50	0.00	1.22
23	0.05	0.00	0.04	12	0	2	47	1	27	0	0	0	3	0	2	5.75	0.00	1.63
24	0.05	0.00	0.04	15	0	2	51	19	39	0	0	0	3	0	2	5.25	0.00	1.51
25	0.05	0.00	0.01	27	0	5	46	28	37	0	0	0	3	2	3	15.75	0.00	5.00
26	0.05	0.00	0.02	6	0	1	45	17	34	0	0	0	4	2	3	2.50	0.00	0.94
27	0.05	0.00	0.03	24	0	3	47	20	34	0	0	0	4	2	3	13.50	0.00	3.02
28	0.10	0.00	0.07	12	0	2	52	0	32	0	0	0	5	0	2	7.50	0.00	1.63
29	0.10	0.01	0.07	17	0	3	49	16	34	0	0	0	3	2	3	8.50	0.25	2.93
30	0.08	0.00	0.02	32	0	6	64	33	45	0	0	0	3	0	2	18.75	0.25	5.34
31	0.05	0.00	0.01	20	0	4	51	21	41	0	0	0	3	2	2	12.25	0.00	3.85

※ 硫黄酸化物濃度について、令和3年8月13日以降の数値は2号炉での計測器不具合により1号炉のみの数値となっています

令和3年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

11月	ばいじん濃度(mg/Nm <sup>3</sup> ) 管理値: 20mg/Nm <sup>3</sup> 以下 排出基準: 150mg/Nm <sup>3</sup> 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値: 100ppm以下 維持管理基準: 100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値: 70ppm以下 排出基準: 250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値: 20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値: 50ppm以下 排出基準: 430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値: 30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.05	0.00	0.01	41	0	7	56	15	41	0	0	0	3	1	2	21.75	0.00	6.71
2	0.05	0.00	0.01	15	0	3	54	19	44	0	0	0	3	1	2	8.25	0.00	3.20
3	0.04	0.00	0.00	13	0	2	61	33	48	0	0	0	3	2	2	5.75	0.00	1.01
4	0.03	0.00	0.00	13	0	2	52	4	40	0	0	0	3	0	2	7.50	0.00	2.16
5	0.02	0.00	0.00	4	0	0	54	23	40	0	0	0	3	1	2	1.25	0.00	0.49
6	0.02	0.00	0.00	6	0	1	49	21	38	0	0	0	3	2	2	2.25	0.00	0.53
7	0.26	0.00	0.10	9	0	1.5	53	0	19.5	0	0	0	4	0	1.5	2.25	0.00	0.19
8	0.34	0.00	0.16	7	0	0.5	55	8	28	0	0	0	3	0	2	4.00	0.00	0.49
9	0.37	0.00	0.13	19	0	1	56	17	33.5	0	0	0	5	2	2.5	9.50	0.00	1.36
10	0.20	0.00	0.10	7	0	0.5	53	12	32	0	0	0	4	2	2.5	3.00	0.00	0.33
11	0.20	0.00	0.10	1	0	0	52	3	31	0	0	0	4	0	3	0.50	0.00	0.06
12	0.20	0.00	0.12	27	0	1	53	21	33.5	0	0	0	4	2	2.5	7.75	0.00	0.81
13	0.22	0.00	0.10	5	0	1	54	11	33.5	0	0	0	8	2	4	5.00	0.00	1.18
14	0.25	0.00	0.11	10	0	0.5	48	10	31	0	0	0	35	0	3	3.25	0.00	0.60
15	0.27	0.00	0.12	2	0	0	50	0	30	0	0	0	2	0	1	0.75	0.00	0.18
16	0.27	0.01	0.14	0	0	0	39	16	27	0	0	0	3	1	2	0.00	0.00	0.00
17	0.29	0.00	0.12	1	0	0	57	12	34.5	0	0	0	8	2	3	0.25	0.00	0.02
18	0.25	0.00	0.10	1	0	0	56	21	37	0	0	0	4	1	2.5	0.25	0.00	0.04
19	0.20	0.00	0.09	3	0	0	42	8	29.5	0	0	0	8	2	2.5	1.00	0.00	0.12
20	0.20	0.10	0.14	0	0	0	36	15	29	0	0	0	4	2	3	0.00	0.00	0.00
21	0.25	0.10	0.16	8	0	1	39	22	32	0	0	0	3	2	2	2.25	0.00	0.54
22	0.30	0.00	0.22	2	0	0	38	0	28	0	0	0	3	0	2	0.75	0.00	0.17
23	0.18	0.10	0.12	4	0	1	37	24	32	0	0	0	3	1	2	3.25	0.00	0.97
24	0.20	0.10	0.14	6	2	3	40	14	35	0	0	0	2	1	2	4.75	2.00	3.36
25	0.17	0.10	0.14	6	0	2	41	28	36	0	0	0	4	1	2	5.25	0.00	2.66
26	0.20	0.10	0.14	2	0	0	39	26	33	0	0	0	3	1	2	1.25	0.00	0.31
27	0.14	0.09	0.10	5	2	3	42	26	34	0	0	0	3	1	2	4.50	0.75	2.94
28	0.15	0.10	0.11	5	0	1	42	28	36	0	0	0	2	1	1	5.00	0.00	0.84
29	0.20	0.03	0.10	3	0	1	39	7	31	0	0	0	4	0	1	1.75	0.00	0.68
30	0.24	0.00	0.13	0	0	0	48	5	28	0	0	0	2	0	1	0.00	0.00	0.00

※ 硫黄酸化物濃度について、令和3年8月13日以降の数値は2号炉での計測器不具合により1号炉のみの数値となっています

令和3年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

12月	ばいじん濃度(mg/Nm <sup>3</sup> ) 管理値:20mg/Nm <sup>3</sup> 以下 排出基準:150mg/Nm <sup>3</sup> 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.22	0.08	0.15	1	0	0	56	19	39.5	0	0	0	3	1	2	0.25	0.00	0.04
2	0.24	0	0.12	4	0	0	58	30	41	0	0	0	3	1	2	2.00	0.00	0.35
3	0.25	0	0.09	7	0	1	57	25	41	0	0	0	3	1	2	5.25	0.00	0.99
4	0.21	0	0.08	2	0	0	55	2	35.5	0	0	0	3	0	2	0.75	0.00	0.14
5	0.20	0	0.09	2	0	0	57	4	37	0	0	0	3	0	1.5	0.75	0.00	0.13
6	0.25	0	0.12	12	0	0.5	45	14	35.5	0	0	0	3	1	1.5	4.00	0.00	0.63
7	0.49	0	0.12	2	0	0	44	0	28.5	0	0	0	3	0	1.5	3.50	0.00	0.33
8	0.31	0.05	0.16	5	0	0.5	54	19	34.5	0	0	0	4	1	2.5	3.00	0.00	0.74
9	0.25	0	0.12	4	0	0.5	47	9	32.5	0	0	0	4	1	2	3.25	0.00	0.56
10	0.31	0	0.11	17	0	2.5	50	18	35.5	0	0	0	4	2	2	11.75	0.00	2.54
11	0.26	0	0.12	12	0	1.5	56	19	38.5	0	0	0	4	2	2.5	4.75	0.00	1.10
12	0.3	0	0.13	21	0	1.5	55	27	40.5	0	0	0	6	2	3	12.75	0.00	1.85
13	0.26	0	0.12	2	0	0	55	22	36.5	0	0	0	4	2	2.5	0.75	0.00	0.20
14	0.32	0	0.1	12	0	1	55	2	35	0	0	0	5	0	2.5	5.00	0.00	0.86
15	0.25	0	0.12	11	0	0.5	46	8	32	0	0	0	5	1	3	3.25	0.00	0.47
16	0.39	0	0.16	5	0	0.5	52	19	34.5	0	0	0	5	2	3	1.50	0.00	0.36
17	0.34	0	0.16	17	0	1.5	58	29	37.5	0	0	0	4	2	2.5	4.75	0.00	1.30
18	0.43	0	0.16	51	0	3.5	47	18	32.5	0	0	0	5	2	3	17.25	0.00	3.00
19	0.36	0	0.13	31	0	4	56	18	35.5	0	0	0	4	1	2.5	14.75	0.00	3.95
20	0.30	0	0.11	12	0	2.5	51	1	34.5	0	0	0	5	0	2	6.00	0.00	2.62
21	0.48	0	0.16	8	0	1	55	2	35.5	0	0	0	4	0	2.5	3.75	0.00	1.24
22	0.75	0	0.17	21	0	1.5	48	17	34.5	0	0	0	4	2	2.5	7.25	0.00	1.39
23	0.35	0	0.12	9	0	0.5	60	13	35	0	0	0	5	2	3	4.25	0.00	0.53
24	0.47	0	0.18	21	0	3.5	55	18	35	0	0	0	5	2	3	11.75	0.00	2.72
25	0.28	0	0.15	12	0	1	45	14	34	0	0	0	7	2	4	9.75	0.00	1.65
26	0.35	0	0.14	15	0	3	57	22	38	0	0	0	8	2	4	7.25	0.00	2.88
27	0.47	0	0.12	11	0	1.5	50	5	32.5	0	0	0	5	1	3.5	4.75	0.00	1.52
28	0.29	0	0.11	4	0	0	57	2	30.5	0	0	0	6	0	3	2.00	0.00	0.49
29	0.42	0	0.13	13	0	0.5	43	1	31	0	0	0	5	0	1.5	5.50	0.00	0.85
30	0.47	0	0.18	21	0	1.5	56	0	34	0	0	0	4	0	2.5	8.25	0.00	1.90
31	0.79	0	0.22	25	0	1.5	54	23	37	0	0	0	4	1	2.5	11.25	0.00	1.73

※ 硫黄酸化物濃度について、令和3年8月13日以降の数値は2号炉での計測器不具合により1号炉のみの数値となっています

令和3年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

1月	ばいじん濃度(mg/Nm <sup>3</sup> ) 管理値:20mg/Nm <sup>3</sup> 以下 排出基準:150mg/Nm <sup>3</sup> 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.81	0	0.23	20	0	2	52	18	35.5	0	0	0	4	1	2.5	9.75	0.00	1.91
2	0.68	0	0.18	6	0	1	51	23	37	1	0	0	6	2	2.5	3.00	0.00	0.89
3	0.66	0	0.23	3	0	0	61	1	37	0	0	0	4	0	2	1.25	0.00	0.17
4	0.58	0	0.22	18	0	1	50	1	36.5	0	0	0	3	0	2	6.25	0.00	0.90
5	0.98	0	0.25	11	0	0.5	53	2	37	0	0	0	3	0	2	5.25	0.00	0.77
6	1.09	0	0.39	10	0	0.5	53	20	38.5	0	0	0	4	1	2	3.75	0.00	0.34
7	0.96	0	0.33	14	0	0.5	61	15	39	0	0	0	3	1	2	6.50	0.00	0.61
8	0.98	0	0.26	2	0	0.5	54	16	35	0	0	0	3	1	2	2.00	0.00	0.51
9	0.63	0	0.23	12	0	1.5	46	6	34	0	0	0	4	1	3	5.50	0.00	1.28
10	0.65	0	0.27	2	0	0	51	21	35	0	0	0	4	2	2.5	2.00	0.00	0.26
11	0.78	0	0.26	20	0	1	57	4	35	0	0	0	5	0	3	5.75	0.00	0.84
12	0.76	0	0.26	7	0	1	51	11	34	0	0	0	4	1	2.5	3.75	0.00	1.09
13	1.09	0	0.29	17	0	1.5	53	12	33	0	0	0	5	0	1.5	7.00	0.00	1.16
14	0.96	0	0.34	20	0	1.5	50	16	32.5	0	0	0	3	1	2	6.00	0.00	1.44
15	0	0	0	8	0	1	54	17	39	0	0	0	3	1	2	4.25	0.00	1.21
16	0.05	0	0	21	0	3	62	0	39	0	0	0	2	0	2	8.25	0.00	2.52
17	0	0	0	7	0	1	54	25	40	0	0	0	2	1	2	2.50	0.00	1.02
18	0	0	0	4	0	0	59	30	45	0	0	0	2	1	2	1.75	0.00	0.46
19	0.02	0	0	15	0	1	55	4	35	0	0	0	3	0	2	4.25	0.00	0.79
20	0	0	0	30	0	4	50	23	36	0	0	0	4	1	2	22.50	0.00	4.35
21	0.08	0	0.02	9	0	1	52	18	33	0	0	0	8	3	4	5.25	0.00	0.91
22	0.63	0	0.14	27	0	2.5	51	1	28.5	0	0	0	5	0	3.5	9.25	0.00	2.68
23	0.65	0	0.24	4	0	0.5	59	3	33	0	0	0	5	0	3	2.75	0.00	0.52
24	0.48	0	0.17	3	0	0	48	14	33	0	0	0	5	2	3	1.00	0.00	0.11
25	0.57	0	0.18	21	0	1	48	3	34	0	0	0	4	0	2	6.50	0.00	0.51
26	0.35	0	0.12	8	0	1.5	53	29	37.5	0	0	0	5	2	3	4.75	0.00	1.80
27	0.45	0.11	0.27	0	0	0	41	30	36	0	0	0	7	3	5	0.00	0.00	0.00
28	0.36	0.08	0.23	0	0	0	38	10	31	0	0	0	8	0	4	0.00	0.00	0.00
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※ 硫黄酸化物濃度について、令和3年8月13日以降の数値は2号炉での計測器不具合により1号炉のみの数値となっています

令和3年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

2月	ばいじん濃度(mg/Nm <sup>3</sup> ) 管理値:20mg/Nm <sup>3</sup> 以下 排出基準:150mg/Nm <sup>3</sup> 以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	0.04	0	0.02	1	0	0	39	6	26	0	0	0	3	1	3	0.25	0.00	0.09
5	0.93	0	0.33	2	0	1	50	1	32.5	0	0	0	3	0	1.5	2.00	0.00	1.08
6	1.13	0	0.44	2	0	1	55	1	34.5	0	0	0	5	0	2.5	2.00	0.00	1.11
7	0.99	0	0.34	5	0	1	60	19	36.5	0	0	0	6	1	2.5	4.00	0.00	0.97
8	0.7	0	0.23	11	0	1	55	1	33.5	0	0	0	7	0	3	4.00	0.00	1.02
9	0.81	0	0.27	3	0	0.5	52	20	35.5	0	0	0	4	2	2.5	3.75	0.00	0.55
10	1.21	0	0.35	9	0	0.5	50	8	34.5	0	0	0	4	1	2	3.25	0.00	0.60
11	1.05	0	0.42	18	0	1.5	50	19	36	0	0	0	3	2	2	7.25	0.00	1.82
12	1.01	0	0.38	8	0	1	56	15	36.5	0	0	0	4	0	2	3.25	0.00	0.99
13	0.89	0	0.38	6	0	1	53	21	38	0	0	0	6	2	3.5	2.00	0.00	0.78
14	1.73	0	0.56	6	0	0.5	57	3	38.5	0	0	0	3	0	2	3.25	0.00	0.38
15	1.05	0	0.41	8	0	0.5	55	20	36.5	0	0	0	3	1	2.5	2.25	0.00	0.69
16	1.5	0.00	0.58	12	0	1	53	0	36.5	0	0	0	4	0	2	4.50	0.00	0.81
17	1.98	0	0.65	5	0	2	51	25	38	0	0	0	4	1	2	4.50	0.00	1.76
18	2.56	0	0.8	12	0	2	56	16	38.5	0	0	0	3	1	1.5	5.00	0.00	1.74
19	2.01	0	0.61	39	0	3	57	11	39.5	0	0	0	4	1	2	19.50	0.00	2.79
20	1.7	0	0.66	13	0	1	52	19	36.5	0	0	0	4	1	2.5	5.25	0.00	0.78
21	2.26	0	0.68	6	0	1.5	55	4	35.5	0	0	0	4	0	2.5	3.00	0.00	1.25
22	1.65	0	0.59	4	0	1	53	19	36	0	0	0	6	2	3	3.25	0.00	0.91
23	2.01	0	0.64	6	0	1	52	22	37.5	0	0	0	4	2	3.5	3.75	0.00	0.96
24	2.92	0	0.86	9	0	1	53	1	36	0	0	0	5	0	3	4.00	0.00	1.13
25	2.10	0	0.83	4	0	1	59	13	35	0	0	0	4	1	3	4.25	0.00	1.08
26	3.27	0	1.16	3	0	0.5	54	27	38	0	0	0	4	2	3	2.00	0.00	0.59
27	2.57	0	1.04	1	0	0	50	24	37	0	0	0	5	0	2	1.50	0.00	0.02
28	3.76	0	1.25	7	0	1.5	56	4	38.5	0	0	0	3	0	2	2.75	0.00	1.14

※ 硫黄酸化物濃度について、令和3年8月13日以降の数値は2号炉での計測器不具合により1号炉のみの数値となっています

令和3年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

3月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	2.98	0.00	1.16	19	0	1	52	18	39	0	0	0	4	2	2.5	10.25	0.00	0.94
2	3.74	0.00	1.39	4	0	0	56	0	38	0	0	0	4	0	2	1.00	0.00	0.08
3	3.61	1.51	2.81	0	0	0	41	32	37	0	0	0	3	1	2	0.00	0.00	0.00
4	3.97	1.62	2.92	2	0	0	44	28	37	0	0	0	3	2	2	1.00	0.00	0.17
5	3.16	1.16	2.56	2	0	0	43	28	38	0	0	0	4	2	3	1.50	0.00	0.29
6	3.48	1.25	2.83	1	0	0	45	30	39	0	0	0	4	2	3	0.25	0.00	0.04
7	4.13	2.00	3.25	2	0	1	43	36	40	0	0	0	3	2	3	2.00	0.00	1.00
8	4	1.30	2.97	10	0	2	40	25	36	0	0	0	4	2	3	4.75	0.00	1.79
9	3.66	1.35	2.82	2	0	1	42	26	36	0	0	0	4	2	3	2.00	0.00	1.05
10	2.51	1.34	2.16	2	1	2	38	34	36	0	0	0	8	3	6	2.00	0.50	1.64
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	0.00	0.00	0.00	11	0	3	55	2	42	0	0	0	14	0	8	8.25	0.75	2.82
18	0.02	0.00	0.00	14	0	2	58	0	42	0	0	0	15	0	5	9.25	0.00	2.24
19	0.02	0.00	0.00	6	0	1	54	30	43	0	0	0	4	2	3	3.50	0.00	1.22
20	0.00	0.00	0.00	21	0	8	59	9	41	0	0	0	3	1	3	13.50	0.75	8.39
21	0.00	0.00	0.00	9	0	3	56	33	45	0	0	0	4	2	3	8.50	0.50	3.53
22	0.00	0.00	0.00	8	0	2	60	33	48	0	0	0	3	2	3	4.50	0.00	1.78
23	0.59	0.00	0.20	13	0	3	60	3	39	0	0	0	4	0	2.5	6.50	0.00	2.64
24	0.80	0.00	0.30	14	0	1	59	0	37	0	0	0	4	0	1.5	5.00	0.00	1.32
25	0.82	0.00	0.26	17	0	2	57	11	40	0	0	0	8	1	3	11.50	0.00	1.35
26	1.22	0.00	0.36	15	0	1.5	60	20	40	0	0	0	4	1	3	11.50	0.00	2.15
27	1.07	0.00	0.34	18	0	2.5	58	28	40.5	0	0	0	4	2	3	12.00	0.00	2.27
28	0.91	0.00	0.30	15	0	1	61	29	42	0	0	0	6	2	3	5.75	0.00	1.23
29	0.96	0.00	0.28	7	0	1	62	25	40.5	0	0	0	6	2	4	7.50	0.00	1.14
30	1.39	0.00	0.42	25	0	3.5	56	0	38	0	0	0	5	0	2	16.25	0.00	3.09
31	1.82	0.00	0.45	11	0	2	56	0	32.5	0	0	0	6	0	3	14.50	0.00	2.80