

令和4年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

4月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	1.99	0.00	0.50	22	0	2.5	58	0	32	0	0	0	8	0	3	10.75	0.00	2.80
2	1.10	0.00	0.30	35	0	2.5	50	8	35	0	0	0	8	1	4.5	13.75	0.00	2.91
3	1.02	0.00	0.41	25	0	2.5	55	22	39	0	0	0	8	2	4.5	12.00	0.00	2.02
4	1.12	0.00	0.45	5	0	0.5	58	19	35.5	0	0	0	7	2	3.5	2.75	0.00	0.27
5	1.10	0.00	0.41	5	0	0.5	49	28	34.5	0	0	0	7	1	3.5	2.00	0.00	0.34
6	1.51	0.00	0.51	5	0	0	52	0	35.5	0	0	0	6	0	3	1.75	0.00	0.31
7	1.65	0.00	0.57	6	0	0.5	49	2	37	0	0	0	6	0	3.5	2.75	0.00	0.59
8	2.01	0.00	0.73	15	0	0.5	58	28	41.5	0	0	0	5	2	3	7.00	0.00	0.73
9	1.29	0.00	0.55	5	0	0.5	56	19	33	0	0	0	6	1	3.5	1.75	0.00	0.35
10	1.52	0.00	0.49	13	0	1	61	23	39.5	0	0	0	7	1	3.5	6.25	0.00	1.12
11	1.42	0.00	0.51	19	0	1.5	57	12	37	0	0	0	7	1	3	6.50	0.00	1.52
12	2.17	0.00	0.66	11	0	1.5	56	1	36.5	0	0	0	7	0	3.5	6.75	0.00	1.35
13	2.24	0.00	0.56	57	0	4	61	0	32.5	0	0	0	7	0	3	29.75	0.00	3.66
14	2.70	0.00	0.69	31	0	4.5	59	7	34	0	0	0	5	0	2	23.75	0.00	5.44
15	1.76	0.00	0.69	17	0	1.5	56	7	38	0	0	0	7	0	2	8.75	0.00	1.14
16	1.51	0.00	0.51	24	0	3	57	21	39.5	0	0	0	6	1	3.5	12.50	0.00	2.73
17	1.41	0.00	0.53	22	0	3.5	60	0	36	0	0	0	8	0	4.5	11.50	0.00	3.39
18	3.02	0.00	0.68	12	0	1.5	63	0	38.5	0	0	0	8	0	3	5.25	0.50	1.39
19	4.84	0.00	1.15	10	0	1.5	55	4	37	0	0	0	5	1	2.5	6.25	0.00	1.30
20	2.62	0.00	0.99	21	0	1.5	56	2	34.5	0	0	0	4	0	2.5	10.75	0.00	1.56
21	5.79	0.00	1.08	26	0	2	61	0	34	1	0	0	27	0	4	16.75	0.00	2.66
22	2.26	0.00	0.73	9	0	1	58	0	37	0	0	0	4	0	3	3.75	0.00	0.93
23	2.62	0.00	0.92	25	0	2	58	22	39.5	9	0	0.5	7	2	3	11.75	0.00	2.46
24	3.00	0.00	1.07	33	0	3	61	26	42.5	0	0	0	9	2	3.5	13.75	0.00	3.07
25	2.82	0.00	1.07	17	0	1	57	20	40	0	0	0	7	2	3.5	7.75	0.00	1.27
26	3.07	0.00	1.28	21	0	1	57	4	38.5	0	0	0	4	1	2	9.00	0.00	1.25
27	2.81	0.00	0.95	28	0	4	59	18	39	0	0	0	6	1	3	13.00	0.00	3.94
28	3.27	0.00	0.97	42	0	3.5	62	0	41.5	0	0	0	6	0	3	16.00	0.00	3.12
29	2.68	0.00	1.03	13	0	1.5	59	14	39.5	0	0	0	7	2	3.5	16.75	0.00	2.28
30	2.27	0.00	0.95	14	0	1	59	21	40.5	0	0	0	6	2	3.5	8.25	0.00	1.01

※ 硫黄酸化物濃度について、令和3年8月13日以降の数値は2号炉での計測器不具合により1号炉のみの数値となっています

令和4年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

5月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	2.53	0	1.02	7	0	1	59	15	35	0	0	0	6	2	3.5	2.75	0.00	0.55
2	3.29	0.00	0.97	19	0	2	57	1	35	0	0	0	7	0	3.5	6.25	0.00	1.53
3	2.76	0	0.99	48	0	2.5	58	19	37.5	0	0	0	5	2	3	22.50	0.00	3.13
4	2.79	0.00	1.02	19	0	1	60	26	40.5	0	0	0	3	2	2.5	7.00	0.00	1.23
5	2.36	0	0.79	30	0	1.5	59	2	34.5	0	0	0	3	0	2	13.25	0.00	1.56
6	3.91	0.00	1.32	2	0	0	42	9	33.5	0	0	0	5	0	2	3.00	0.00	0.58
7	2.68	1.29	2.05	0	0	0	32	11	25	0	0	0	13	3	5	0.00	0.00	0.00
8	3.62	1.21	2.54	4	0	0	51	17	30	0	0	0	5	3	3	1.50	0.00	0.25
9	3.66	1.56	2.79	0	0	0	52	26	43	0	0	0	4	2	3	0.00	0.00	0.00
10	3.25	1.08	2.44	0	0	0	40	21	33	0	0	0	7	2	3	0.00	0.00	0.00
11	2.68	0.33	2.03	15	0	2	50	4	33	0	0	0	7	2	4	8.75	0.00	1.79
12	4.68	0.53	2.71	18	0	3	48	1	31	0	0	0	5	1	4	9.00	0.00	2.60
13	3.85	1.35	2.69	26	0	2	42	17	27	0	0	0	6	2	4	10.75	0.00	2.95
14	2.98	0.91	2.10	18	0	2	47	19	39	0	0	0	7	2	4	5.50	0.00	1.54
15	3.04	0.71	1.81	35	0	4	38	10	26	0	0	0	10	4	7	19.00	0.00	4.69
16	3.36	0.89	2.38	7	0	1	42	27	38	0	0	0	6	2	4	2.00	0.00	0.60
17	3.22	0	1.21	37	0	6	49	3	27.5	0	0	0	8	0	3.5	21.50	2.75	5.99
18	2.66	0	0.9	24	0	5.5	52	5	37.5	0	0	0	9	0	4.5	17.00	0.00	6.11
19	3.33	0.00	1.14	30	0	4.5	65	13	41.5	0	0	0	8	1	3.5	21.25	0.00	4.81
20	4.40	0	1.37	36	0	3.5	60	0	34	0	0	0	42	0	4	21.50	0.00	3.68
21	4.07	0	1.45	48	0	3	59	1	34	0	0	0	5	0	2.5	26.75	0.00	3.00
22	3.38	0	1.40	18	0	2.5	47	7	31	0	0	0	6	2	3.5	11.00	0.00	2.17
23	4.61	0.00	1.56	11	0	1.5	55	0	36.5	0	0	0	7	0	2.5	6.75	0.00	2.02
24	3.75	0	1.6	8	0	0.5	61	14	38.5	0	0	0	4	2	2.5	2.75	0.00	0.51
25	3.17	0.00	1.34	19	0	1.5	58	23	38.5	0	0	0	5	1	2.5	9.25	0.00	1.45
26	3.78	0.00	1.29	11	0	1	61	11	37	0	0	0	5	1	2.5	7.25	0.00	0.78
27	3.09	0.00	1.38	15	0	1	57	10	36.5	0	0	0	3	0	2	9.25	0.00	1.23
28	0.02	0.00	0	15	0	2	69	34	46	0	0	0	2	1	1	7.50	0.00	1.17
29	0.02	0	0.00	4	0	1	57	42	49	0	0	0	6	1	2	7.25	0.00	1.28
30	0.03	0.00	0	18	0	2	59	2	43	0	0	0	2	0	2	7.25	0.00	1.08
31	0.02	0	0	14	0	2	61	25	47	0	0	0	3	1	2	10.50	0.00	3.00

※ 硫黄酸化物濃度について、令和3年8月13日以降の数値は2号炉での計測器不具合により1号炉のみの数値となっています

令和4年度 排ガス中のばい煙濃度等 (※特に表示が無いものは1時間平均の値)

6月	ばいじん濃度(mg/Nm3) 管理値:20mg/Nm3以下 排出基準:150mg/Nm3以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:100ppm以下 維持管理基準:100ppm以下			窒素酸化物濃度(ppm) 管理値:70ppm以下 排出基準:250ppm以下			硫黄酸化物濃度(ppm) 管理値:20ppm以下			塩化水素濃度(ppm) 管理値:50ppm以下 排出基準:430ppm以下			一酸化炭素濃度(ppm) 管理値:30ppm以下 (4時間平均)		
	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均	最大	最小	平均
1	0.02	0.00	0.00	4	0	1	63	37	49	0	0	0	3	1	2	2.00	0.00	0.50
2	0.03	0.00	0.00	9	0	1	58	35	47	0	0	0	2	1	2	4.50	0.00	0.84
3	0.02	0.00	0.00	4	0	1	60	36	52	0	0	0	2	1	2	2.00	0.00	0.60
4	0.53	0.00	0.21	10	0	1.5	65	0	40.5	0	0	0	5	0	3	4.00	0.25	1.43
5	0.56	0.00	0.23	27	0	2.5	61	6	42.5	0	0	0	9	0	4	16.50	0.00	2.49
6	0.60	0.00	0.23	20	0	2	62	0	39.5	0	0	0	7	0	3	9.75	0.00	2.35
7	0.51	0.00	0.22	20	0	1	59	34	43	0	0	0	5	1	2.5	6.75	0.00	1.07
8	0.47	0.00	0.19	23	0	1.5	62	11	38	0	0	0	5	1	2.5	8.50	0.00	1.19
9	0.5	0.00	0.22	14	0	1	63	29	43.5	0	0	0	4	1	2.5	6.25	0.00	0.81
10	0.55	0	0.24	15	0	0.5	59	28	44.5	0	0	0	4	1	2.5	4.50	0.00	0.66
11	0.5	0.00	0.23	27	0	2.5	64	26	44.5	0	0	0	11	1	3.5	13.00	0.00	2.70
12	0.50	0	0.23	10	0	1	63	28	43.5	0	0	0	7	1	3.5	3.25	0.00	0.85
13	0.44	0.00	0.2	19	0	1	61	16	40.5	0	0	0	7	1	3	5.75	0.00	1.37
14	0.47	0	0.19	22	0	2	60	5	42.5	0	0	0	6	0	2	7.00	0.00	2.01
15	0.50	0.00	0.22	18	0	2	65	31	44.5	0	0	0	4	1	2	7.50	0.00	1.65
16	0.54	0.00	0.24	17	0	2	60	28	42	0	0	0	4	1	2	8.00	0.00	1.75
17	0.60	0.00	0.25	10	0	1.5	60	30	40.5	0	0	0	6	1	2	6.50	0.00	1.17
18	0.58	0.00	0.26	7	0	1	54	27	38	0	0	0	4	1	2	3.00	0.00	0.78
19	0.60	0.00	0.25	17	0	1	61	30	43	0	0	0	6	1	2.5	6.75	0.00	1.10
20	0.55	0.00	0.23	6	0	0.5	63	0	43	0	0	0	4	0	1.5	2.75	0.00	0.38
21	0.50	0.00	0.25	16	0	0.5	61	17	40	0	0	0	6	0	3	6.00	0.00	0.79
22	0.58	0.00	0.26	35	0	3	56	26	40.5	0	0	0	4	1	2.5	12.75	0.00	2.76
23	0.60	0.00	0.28	11	0	1	58	24	40	0	0	0	4	1	2.5	5.50	0.00	0.91
24	0.60	0.00	0.29	18	0	2	50	3	36.5	1	0	0	4	0	2.5	7.25	0.00	1.61
25	0.60	0.00	0.27	20	0	3	63	30	41.5	0	0	0	4	1	2.5	8.25	0.00	2.64
26	0.60	0.00	0.27	16	0	1	64	33	46.5	0	0	0	5	1	3	11.75	0.00	1.10
27	0.60	0.00	0.24	8	0	0.5	57	0	41.5	0	0	0	4	0	2.5	5.50	0.00	0.78
28	1.01	0.00	0.28	19	0	0.5	57	1	37.5	0	0	0	4	0	1.5	4.75	0.00	0.76
29	0.60	0.00	0.27	14	0	1.5	63	11	38	0	0	0	3	0	2.5	5.00	0.00	1.37
30	0.60	0.00	0.29	18	0	2	56	22	40.5	0	0	0	5	1	3	8.25	0.00	1.97

※ 硫黄酸化物濃度について、2号炉での計測器不具合は6月13日に復旧しました





