

令和5年10月2日

水道メーター購入Φ20・Φ25mmの入札に係る質疑に対する回答について

先般ご質問のありました件について、下記のとおり回答いたします。

記

【問1】納品スケジュール（初回納期・個数・分納なのか等）を予定でも結構ですので、お教え願えませんでしょうか。

答1. 広告文に明記してある履行期限内であれば分納又は、一括納入でもかまいません。古いメーターの引き取りを12月頃お願いします。

【問2】引き取らせて頂く水道メーターにはSDが含まれておりますでしょうか。もし、含まれておりましたら、その数はどれくらいになりますでしょうか。

答2. SD（表示部回転式）はありません。

【問3】バーターで引き取らせて頂くメーターですが、材質は何になりますでしょうか（鉛レス・砲金製等）。また、材質が混在している場合は、それぞれの割合もお教え願えませんでしょうか

答3. 鉛レス銅合金・青銅铸件（鉛浸出対策品）です。

以上