

令和6年6月11日

水道メーター購入25mmの入札に係る質疑に対する回答について

先般ご質問のありました件について、下記のとおり回答いたします。

記

【問1】 納品スケジュール（初回納期・個数・分納なのか等）を予定でも結構ですのでお教え願えませんでしょうか。

答1. 当局の使用状況により、協議のうえ決定いたします。

【問2】 Φ25の引き取らせて頂く水道メーターにはSDが含まれておりますでしょうか。もし、含まれておりましたら、その数はどれくらいになりますでしょうか。

答2. SDメーター回転式は、ありません。

【問3】 バーターで引き取らせて頂くメーターですが、材質は何になりますでしょうか(鉛レス・砲金製等)。また、材質が混在している場合は、それぞれの割合もお教え願えませんでしょうか。

答3. 鉛レス銅合金・青銅鑄物（鉛浸出対策品）です。

以上