

ボートレース鳴門設備管理業務の公募型プロポーザルに係る質疑に対する回答書

質問事項	質問内容	回答
1 主要設備数量表P.1 業務仕様書12(5)	グリストラップ設備につきまして、主要設備数量表P.1では、スタンド棟2カ所との表記ですが、設備管理業務仕様書12.(5)施設別業務内容にはスタンド棟 グリストラップの点検・清掃の他、整備棟にもグリストラップの点検・清掃の記載があります。整備棟にもグリストラップがあるのでしょうか？ また、あるのであれば設置台数・仕様をお教えてください。	整備棟にもグリストラップがあります。 設置台数:1箇所 仕様:FRP製 3槽式 200L になります。