

## 水道用粉末活性炭購入仕様書

1. 物品名 水道用粉末活性炭
2. 品質規格 JWWA K113 2005-2に適合 (50%ウエット)
3. 荷姿 10kg入り袋
4. 用途 水道用 (浄水処理に使用)
5. 品質検査 納入時には検査成績書を添付し、必要に応じてJWWA K113 2005-2に関する検査成績書も提出する。
6. 納入場所 鳴門市浄水場
7. 納入方法 浄水場発注により随時納入する。(4t車搬入可)  
1回の納入については、10kg袋詰めを200袋とする。  
ただし、保管場所により数量が増加する場合もある。
8. 納入期間 契約締結の日 から 令和8年3月31日  
納入日については、別途協議による。
9. 予定購入量 2,000kg (10kg袋詰め×200袋)  
気候の変動により増加する場合がある。
10. 支払方法 月末にて検収後、一括払いとする。
12. 緊急時の対応 浄水処理において緊急に納入を依頼する場合もあるので、対応できる体制を整えておくものとする。