

令和 7 年 8 月 13 日

鳴門市健康福祉交流センター改修工事のうち建築工事

質問に対する回答書

No.	質 問	回 答
1	共通費の算出にあたって「公共建築工事 共通積算基準」をもとに算出されていると、 考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	「建設施工単価」「建設コスト情報」に記 載がある単価には、法定福利費が含まれて いますが、金抜き数量書の記載の無い項目 には、法定福利費は単価に含まれると考 えて積算してもよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	図面と金抜き数量書の項目に相違があつ た場合は、設計変更の協議対象と考えてよ ろしいでしょうか。	契約締結後の協議により決定します。
4	A-12 1 期工事の進入口（ゲート）です が、現状では歩道段差、植込み斜路があり ます。進入の為の切り下げ工事か段差解消 する為の何か工事が必要ですが、金抜き数 量表に記載がありません質疑 3 に準ずると 考えてよろしいでしょうか。	質疑 3 の回答と同様です。
5	A-12、A-13 東側への資材の搬入は、隣 の工事エリアから通り抜けし搬入でよろし いでしょうか。	お見込みのとおりですが、文化会館耐震改 修事業の請負者と協議が必要となります。
6	A-14 内部の工事エリアの範囲が 1 期、2 期に跨る室内への移動は、仮使用エリアを 通るという考えでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	質 問	回 答
7	A-27 トイレ衛生機器の撤去及び処分は、金抜き数量表に記載がありません質疑3に準ずると考えてよろしいでしょうか。それとも管工事でしょうか。	管工事に含まれています。
8	A-33 配線ラックの吊ボルトインサートは、あと施工アンカーでしょうか。	お見込みのとおりです。
9	A-42 ベンチ天板ナラ集成材 t=30 WP 2 か所 金抜き数量表に記載がありません質疑3に準ずると考えてよろしいでしょうか。	質疑3の回答と同様です。
10	A-30 RF パラペット撤去後、新設パラペットと図面に記載がありますが、金抜き数量表に記載がありません質疑3に準ずると考えてよろしいでしょうか。	質疑3の回答と同様です。
11	A-93、A-67 EXP.J 改修片持ち梁の改修ですが、3F 廊下天井を撤去しないと施工困難ですが、A-67 図では、そのままになっております。撤去、新設でよろしいでしょうか。	撤去、新設として見込んでいます。
12	A-65 1F、給湯室、倉庫、ロッカー室天井◎は、※下地共の記号がないですが、改修前の図面では※①下地共撤去になっています。どちらが正でしょうか。	下地共撤去が正です。
13	工事着工前の荷物の移動は、発注者側で行うのでしょうか。業者で移動養生をするのでしょうか。	発注者側で行います。