

(仮称) 大麻町総合防災センター整備事業に係る公募型プロポーザルに関する質問回答

質疑No.	資料名及びページ番号	質疑事項	回答
1	実施設計施工者選定 公募型プロポーザル 様式集:様式4・6	<p>該当様式は、『実施要領4.参加資格(1)参加者の構成等及び(2)参加者に共通する参加資格』より「施工業務に係る構成員(代表構成員含む)」が3者の場合と推察されます。</p> <p>2者の場合、「(構成員)※施工業務」1者を空白とした明記でよろしいでしょうか。</p>	<p>施工業務に係る構成員(代表構成員含む)が2者の場合、1者を空白として差支えありません。</p>
2	(仮称)大麻町総合防災センター整備に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱別紙	<p>共同企業体の結成方法として代表構成員・施工業務に係る構成員・設計事務所の3者で共同企業体を結成する場合、例にあるように、建設工事JVは甲型共同企業体で、設計事務所を含めた全体では乙型共同企業体という認識で間違いはないでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
3	実施要領 P. 5 (4)実施体制	<p>代表構成員及び構成員の配置予定技術者についてはどのタイミングでの提出となりますでしょうか。</p> <p>また、プレゼンまでに配置予定技術者提出の場合、技術者の複数出しは可能でしょうか。</p>	<p>設計管理技術者及び監理技術者は実績・体制評価の対象になるため、技術提案書提出日となります。また、プレゼンテーション当日は、統括責任者、設計管理技術者、現場代理人、監理技術者は必ず出席となります。</p> <p>上記以外の技術者・担当者については、仮契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き14日以内に提出することとします。</p>
4	要求水準書 P. 5 4.本事業の概要 (1)本事業の概要	<p>関係工事、道路整備事業及び水道工事について、鳴門市ホームページにて、発注見通しとして入札予定時期がそれぞれ、第2四半期、第4四半期と公表されておりますが、進捗状況は如何でしょうか。</p>	<p>関連する道路整備工事について、関係者との協議に日数を要しているため、現時点での入札予定時期は、第3四半期以降に順次、実施する予定とっております。</p> <p>関連する水道工事について、仮設配管の工事は、令和7年9月に着手予定です。</p> <p>本設配管の工事は、道路整備事業の進捗に併せて第4四半期に発注予定です。</p>
5	添付1「官庁施設の基本的性能基準」に基づく適用類型表1、構造計画概要 S-01/S-17	<p>要求水準書 添付1「官庁施設の基本的性能基準」適用類型表における安全性-防災性-耐風圧-構造体及び建築非構造部材は、建築基準法施行令第87条に規定される風圧力の1.3倍に相当する分類とされていますが、構造計画概要の6.風圧力における重要度係数は、防災センター及び防災倉庫ともに建築基準法施行令第87条に規定される風圧力の1.15倍とされています。</p> <p>図面の通り建築基準法施行令第87条に規定される風圧力の1.15倍と考えてよろしいか。</p>	<p>要求水準書の「第1 基本的事項 1. (2) 優先順位」のとおり、添付1「官庁施設の基本的性能基準」に基づく適用類型表を正としてください。</p>

質疑No.	資料名及びページ番号	質疑事項	回答
6	諸室諸元表	変更可能とする項目に、一部の居室/室の床面積が対象となっているが、対象となっている居室/室の床面積は提案者の判断で変更してよろしいか。	提案者の判断で変更可能ですが、要求水準書P25にあるとおり、今後、施設管理者候補の意見を尊重した実施設計及び施工に努めていただくこととなります。
7	要求水準書P1	要求水準書 第1 基本的事項 1. 要求水準書の位置 (1) 要求水準書の構成 イ基本設計図書において、「技術提案書等については、発注者の了解により変更を可とする。」とあるが、要求水準書を満足することを前提とし、提案上限価格を下回る提案とするため、配置・平面計画、断面構成、構造、仕様などを変更した技術提案書としてもよろしいか。	要求水準書等の内容を満たすことを前提に変更を可としますが、消防署・消防分団エリア（建物北側）については配置等の変更は不可であることにご留意ください。
8	-	技術提案が要求水準を満足していることを説明する補足資料を技術提案書の一部として提出してもよろしいか。	技術提案書の一部として提出してください。